SKYAIR
Pravidelná servisní prohlídka

Datum:	**Číslo ticketu:**
Servisní firma:	**Zákazník:**
Uspořádání zařízení: 1+1 ◯ 1+2 ◯ 1+3 ◯ 1+4 ◯	**Vzdálené ovládání:** ANO ◯ NE ◯

VENKOVNÍ JEDNOTKA	**Typ:**	**Výrobní číslo:**
Kontrola a vyčištění výměníku	ANO ◯ NE ◯	**Poznámky:**
Kontrola jednotky zvenku a zevnitř	ANO ◯ NE ◯	
Kontrola odtoku kondenzátu	ANO ◯ NE ◯	
Kontrola chlazení PCB	ANO ◯ NE ◯	
Kontrola proudění vzduchu	ANO ◯ NE ◯	

VNITŘNÍ JEDNOTKA	**Typ:**			
Pořadové číslo	1	2	3	4
Kontrola a vyčištění vzduchové filtru	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯
Kontrola a vyčištění výměníku	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯
Kontrola odvodu kondenzátu	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯
Kontrola funkce ventilátoru	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯
Kontrola funkce lamel	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯
Kontrola jednotky zvenku a zevnitř	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯
Kontrola elektrických spojů	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯
Kontrola proudění vzduchu	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯	ANO ◯ NE ◯

Madoka – historie poruch	**Ano - zjištěné poruchy** ◯ **NE - zjištěné poruchy** ◯	**Poznámky:**
D-Checker – vyčtení dat 30 minut – volitelné	ANO ◯ NE ◯	**Důvod vyčtení dat:**

Poznámky:

Podpis technika / Datum

Podpis zákazníka / Datum