

Datum: 10/05/2021

PŘEDMĚT: Nejtišší venkovní jednotky Split

Vážené dámy,
Vážení pánové,

tímto bychom vám chtěli oznámit vylepšení softwaru pro zajištění nejtišších venkovních jednotek. Nastavení je možné úpravou na PCB během instalace a aktivace ECONO módu přes dálkový ovladač.

Jak probíhá implementace?

Krok1: Instalaci nového softwarového nastavení provede technik při instalaci rozpojením propojky (párová a multi 2MXM) a přepojením (3MXM). Tím bude redukována hladina akustického tlaku venkovní jednotky o 1 dBA.

Krok2: Pro snížení akustického výkonu o 5-6 dBA by měl koncový uživatel aktivovat ECONO režim pomocí ovladače.

Tato logika sníží maximální frekvenci kompresoru a otáčky ventilátoru ODU pro snížení úrovně akustického tlaku při provozu.

Modely:

SOUČASNÝ celý název modelu	SOUČASNÉ označení materiálu	Místo výroby	NOVÝ celý název modelu	NOVÉ označení materiálu	JUMPER / SWITCH
RXM20R5V1B	RXM20R	DTAS	RXM20R5V1B9	RXM20R9	J5
RXM25R5V1B	RXM25R		RXM25R5V1B9	RXM25R9	J5
RXM35R5V1B	RXM35R		RXM35R5V1B9	RXM35R9	J5
RXJ20M5V1B	RXJ20M		RXJ20M5V1B9	RXJ20M9	J5
RXJ25M5V1B	RXJ25M		RXJ25M5V1B9	RXJ25M9	J5
RXJ35M5V1B	RXJ35M		RXJ35M5V1B9	RXJ35M9	J5
RXA20A5V1B	RXA20A		RXA20A5V1B9	RXA20A9	J5
RXA25A5V1B	RXA25A		RXA25A5V1B9	RXA25A9	J5
RXA35A5V1B	RXA35A		RXA35A5V1B9	RXA35A9	J5
ARXM25R5V1B	ARXM25R		ARXM25R5V1B9	ARXM20R9	J5
ARXM35R5V1B	ARXM35R		ARXM35R5V1B9	ARXM25R9	J5
2AMXM40M4V1B	2AMXM40M	DICz	2AMXM40M4V1B9	2AMXM40M9	J8
2MXM40N2V1B	2MXM40N		2MXM40N2V1B9	2MXM40N9	J8
2AMXM50M4V1B	2AMXM50M		2AMXM50M4V1B9	2AMXM50M9	J8
2MXM50N2V1B	2MXM50N		2MXM50N2V1B9	2MXM50N9	J8
3MXM40N2V1B8	3MXM40N8		3MXM40N2V1B7	3MXM40N7	SWITCH
3MXM52N2V1B8	3MXM52N8		3MXM52N2V1B7	3MXM52N7	SWITCH



Specifikace

Ve specifikacích standardní jednotky nedochází k žádné změně.

Nové nastavení upravené jednotky může ovlivnit výkon (podrobnosti naleznete v tabulce níže)

	Úroveň hluku		Maximální kapacita (v poměru k jmenovité hodnotě)				SEER/SCOP (v poměru k jmenovité hodnotě)						
Označení modelu	Krok1	Krok2: Econo mód	Chlazení/krok1	Chlazení/krok2	Vytápění/krok1	Vytápění/krok2	SEER/Krok1		SEER/Krok2		SCOP/Krok1		SCOP/Krok2 Štítek
RXM20R5V1B	59	55	130%	89%	140%	96%	A+++	8.65	A+++; Pdes 2.0>1.78	A++	4.9	A+; Pdes 2.3>1.7	
RXM25R5V1B	59	55	128%	83%	167%	96%	A+++	8.65	A+++; Pdes 2.5>2.0	A++	4.93	A+; Pdes 2.4>2.0	
RXM35R5V1B	60	55	118%	88%	130%	78%	A+++	8.65	A+++; Pdes 3.4>3.0	A++	4.94	A+	
RXJ20M5V1B	59	55	113%	89%	140%	96%	A+++	8.73	A+++; Pdes 2.0>1.78	A++	4.61	A+; Pdes 2.1>1.7	
RXJ25M5V1B	59	55	133%	83%	146%	96%	A+++	8.64	A+++; Pdes 2.4>2.0	A++	4.6	A+; Pdes 2.7>2.0	
RXJ35M5V1B	60	55	114%	86%	130%	78%	A++	7.19	A++; Pdes 3.5>3.0	A++	4.6	A+; Pdes 3.0>2.5	
RXA20A5V1B	59	55	130%	89%	140%	96%	A+++	8.73	A+++; Pdes 2.0>1.78	A++	5.00	A+; Pdes 2.4>1.7	
RXA25A5V1B	59	55	128%	83%	167%	84%	A+++	8.73	A+++; Pdes 2.5>2.0	A++	5.00	A+; Pdes 2.45>2.0	
RXA35A5V1B	60	55	118%	88%	130%	78%	A+++	8.73	A+++; Pdes 3.4>3.0	A++	5.00	A+	
2MXM40N2V1B	60	55	105%	88%	109%	80%	A+++	8.53	A+++; Pdes 4.0>3.4	A++	4.64	A+; Pdes 3.2>2.5	
2MXM50N2V1B	60	55	106%	90%	103%	75%	A+++	8.53	A+++; Pdes 5.0>4.5	A++	4.61	A+; Pdes 4.2>3.1	
3MXM40N2V1B	62	57	115%	115%	110%	110%	A+++	8.55	A+++	A++	4.65	A++	
3MXM52N2V1B	62	57	134%	115%	118%	101%	A+++	8.51	A+++	A++	4.61	A++	

Specifikace upravených jednotek jsou dostupné na Business portálu, energetické štítky budou poskytnuty na volně dostupné webové stránce každé země.

Montážní firma, v závislosti na instalaci, nese zodpovědnost za poskytnutí správného energetického štítku zákazníkov.

Kombinační tabulka

Perfera

	FTXM20-25-35N	FTXM20-25-35R
RXM20-25-35R9	▲	◎
2MXM40-50N9	▲	◎
3MXM40-52N7	▲	◎

Stylish

	FTXA20-25-35AW /B S,T,B
RXA20-25-35A9	◎
2MXM40-50N9	◎
3MXM40-52N7	◎

Daikin Emura

	FTXJ20-25-35M W,S
RXJ20-25-35M9	◎
2MXM40-50N9	◎
3MXM40-52N7	◎



© Oficiální kombinace:

Data výkresu MDM-SET pro nejlepší/nejhorší oficiální kombinace jsou deklarována pouze pro poměr kapacity = 1 (+/- 5%).

Data pro zbytek širšího rozsahu poměru kapacity oficiálních kombinací jsou poskytována v elektronické verzi pouze pro nahrání do Free Access Web (FAW).

▲ Právně vyhovující kombinace:

Data pro jakoukoli právně vyhovující kombinaci vycházejí z aktuálních (starých) specifikací modelu. V případě, že by dozor nad trhem vyžadoval sezónní data pro vybranou kombinaci konkrétních názvů modelů, může je EDC poskytnout na vyžádání.

Časový harmonogram :

Stylish s nízkou hlučností **RXA-A9**: 21. května

Emura s nízkou hlučností **RXJ-M9**: 21. června

Perfera s nízkou hlučností (A)**RXM-R9**: 21. června

Multi instalace s nízkou hlučností: 21. července

Pro bližší informace o dostupnosti kontaktujte dodavatelské centrum.

Uvedené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění.