

**Datum:** 21/07/2021

**Autor:** Rakesh Giriypura

**PŘEDMĚT:** Rev A - Aktualizace RN DACE-330-1100 : Nový ohřívač pro VAM-J a -FC range

Ref: RNPI19-039 REV.A

Vážený pane,  
Vážená paní,

tímto bychom vás rádi informovali o:

### ÚVOD

V září 2019 byla pro naše větrací jednotky VAM-J/-FC představena nová řada ohřívačů (GSIEKA\*). Tato nová řada nahradila předchozí modely VH\*B.

### CO SE ZMĚNILO?

Původně dostupné vstupní signály v ohřívačích GSIEKA nebyly kompatibilní s výstupními signály jednotek VAM-J. Dodavatel jednotek provedl u svého produktu požadované úpravy a předložil nový databook s aktualizovanými informacemi. Původní Rapid News (14.08.2019) oznamující spuštění GSIEKA obsahuje zastaralé informace na toto téma. Proto je důvodem této revize, která umožní vyhnout se jakémukoli zmatku.

### Důvody pro změnu původního rapid news

Po uvedení produktu na trh bylo oznámeno, že původně dodávané volitelné ohřívače nebylo možné provozovat na VAM-J, protože výstup VAM-J7 na X24A je beznapěťový kontakt (kontakt relé), zatímco původně dodávaná možnost GSIEKA vyžadovala vstup 230 VAC.

Společnost Ventmatika, dodavatel ohřívačů GSIEKA, změnila vnitřní kabeláž na vstup X24A z napětí 230 V na beznapěťový bezkontaktní vstup. Současně Ventmatika předložila nový manuál GSIEKA s novými a správnými informacemi. To vše bylo dokončeno v říjnu 2019.

**Závěr:** původní „RNPI19-039 - Informace o produktu - Ventilace - Nový ohřívač pro řadu VAM -J -FC“ obsažený na stranách 4 a 5 uvedený před výše uvedenými změnami a akcemi: zmínka o tom, že možnost GSIEKA vyžadovala vstup 230 VAC. Proto je nutná tato revize. Veškeré technické informace týkající se tohoto produktu naleznete v nejnovější verzi jeho Databooku.

V případě jakýchkoliv dotazů, či připomínek, neváhejte a kontaktujte nás.

S pozdravem  
SBU Commercial.

---

**Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.**

